

彰化縣公共建築物無障礙設施設備勘檢表(97.6.30(含)之前申請建造既有建築物)

所有權人或管理機關負責人		身分證字號/統一編號		建築物名稱		使用類組	
建物座落地址		聯絡電話		使用執照字號		總樓地板面積	
檢查結果				檢查結果			
應設置				應設置			
符合				符合			
不符合				不符合			
替改規格尺寸				替改規格尺寸			
檢查項目及內容				檢查項目及內容			
無障礙通路	(1)高低差 0.5~3cm: 1/2 斜角處理, 3cm 以上設坡道及扶手			(20)集合住宅: 門淨寬≥80CM, 深度≥125CM, 語音系統增設開關			
	(2)地面: 平整、堅固、防滑			(1)無障礙通路可到達之處。			
室外通路	(1)引導標誌(通路與主要通路方向相同者, 得免設置)			(2)地面應堅硬、平整、防滑。			
	(2)坡度≤1/15(超過者應設置坡道及扶手)			(3)與無障礙通路無高差。			
	(3)通路淨寬≥130CM			(4)一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。			
	(4)排水洩水坡度 1/100~2/100			(5)牆壁或門上設無障礙標誌(走道與門平行: 設置垂直標誌)			
	(5)水溝格柵或其他開口寬度≤1.3cm			(6)迴轉空間直徑≥150CM。			
	(6)淨高≥200cm, 60-200cm 內突出物≤10cm; 警示防撞設施			(7)橫拉門淨寬≥80CM, 門把距門邊=6CM, 3-5CM設門擋			
室內通路走廊	(1)坡度≤1/50(超過者應設置坡道)			(8)鏡面底端與地板面距離≤90CM, 或設置傾斜鏡面, 高度≥90CM			
	(2)通路寬度≥120cm(去除門扇開啟後之淨寬)			(9)求助鈴: 15CM, 60CM處; 35CM、高35CM處, 按鈕明確標示			
	(3)每隔 10m、通路盡頭或距盡頭 3.5m 內應有直徑 150cm 迴轉空間(走廊寬度大於 150cm 者得免設置)			(10)按鈕連至服務台或類似空間或外部設置警示燈及聲響			
	(4)淨高≥200cm, 60-200cm 內突出物≤10cm; 警示防撞設施			(11)馬桶至少有一側邊之淨空間≥75CM			
室內出入口	(1)出入口平台: 應平整、堅固、防滑, 淨深≥120cm, 坡度≤1/50			(12)一般馬桶, 高度 40~45CM, 無蓋, 靠背距馬桶前線 42-48CM			
	(2)避難層出入口: 與出入口同寬且≥150cm, 淨深≥150cm, 坡度≤1/50(既有建築淨深≥120cm)		平台淨寬≥120cm 坡度≤1/40	(13)沖水控制可為手動(L型扶手側牆上, 10CM及40CM)或自動			
	(3)室內出入口: 順平未設門檻, 框間距≥90CM; 淨距離≥80CM			(14)側面牆壁裝L型扶手, 水平與垂直長度≥70CM, 距離27CM			
	(4)操作空間			(15)可動扶手與馬桶中心線=35CM, 扶手高同對側, 突出≤15 CM			
	(5)驗(收)票口: 淨寬≥80cm, 地板面順平, 坡度≤1/50			(16)小便器如設置於一般廁所內, 應於廁所入口便捷處			
	(6)開門方式: 自動門水平推拉式, 15-25cm、50-75cm 應設感應裝置			(17)小便器前方不得有高差			
	(7)門扇: 為整片透明玻璃門者, 應於離地面 120~150cm 處設置告知標示			(18)小便器之突出端距地板面為 35~38CM			
	(8)門把: 距地面 75-85cm 處, 容易操作型式, 不得使用喇叭鎖			(19)沖水控制可為手動(符合手可觸及範圍)或自動			
坡道	(1)引導標誌			(20)設置小便器之淨空間, 不得小於便器中心線左右各 50CM			
	(2)寬度: 坡道淨寬≥90cm; 坡道為取代樓梯: 淨寬≥150cm			(21)垂直扶手 85x(60-70)x60x55; 平行牆扶手: 120x25CM			
	(3)坡度: ≤1/12, 其餘高差依坡度表(註一)		可設服務鈴(性能性)	(22)洗面盆前方無高差			
	(4)平整、堅固、防滑。(不得設置導妨礙輪椅行進鋪面)			(23)洗面盆距地板≤85CM, 面盆邊緣 20 CM範圍: 65 CM內淨空			
	(5)端點平台(起點及終點)設長、寬≥150cm 平台, 坡度≤1/50			(24)水龍頭應有撥桿, 或設置自動感應控制設備			
	(6)中間平台高差每 75cm 設置長度≥150cm 平台, 坡度≤1/50		高差 < 120 cm 及坡度 < 1/12 中間不須設平台	(25)洗面盆邊距水龍頭≤45CM, 下方空間無尖銳或易磨蝕設備			
	(7)轉彎平台: 方向變換處設置長、寬≥150cm 平台, 坡度≤1/50			(26)洗面盆兩側及前方環繞洗臉盆設扶手, 高洗面盆邊緣 1-3CM			
	(8)高低差≥20 公分設 5cm 之防護緣(扶手垂直投影線內)			(1)地面堅硬、平整、防滑			
	(9)護欄高度≥110cm, 十層以上≥120cm			(2)由無障礙通路進入浴室無高差, 止水採用截水溝			
	(10)高低差>20cm, 兩側設連續扶手		坡道為路緣坡者, 得免設	(3)二處求助鈴: 距地高 90-120CM 和 35-45CM; 按鈕應明確標示			
	(11)單道扶手高度 75cm; 雙道扶手者高度 85/65cm			(4)前方寬度≥浴缸寬度, 深度≥80CM。			
扶手	(1)扶手為圓形(直徑 2.8-4CM)、其他形狀者(外緣周長 9-13CM)		(1)無須改善	(5)長度≤140CM; 浴缸外側距地 45CM, 底部止滑片, 兩側扶手			
	(2)扶手表面及靠近牆壁應平整, 不得有突出或勾狀物			(6)扶手: 水平 75, 38CM, 垂直 60, 70CM, 二側 L 型 75, 60, 10CM			
	(3)穩固不搖晃(廁所活動扶手除外), 接頭平整, 無銳利突出物			(7)淋浴間座椅寬/深≥45/40CM, 距地 45CM, 防滑, 平滑者斜率 1/12			
	(4)壁面距離: 保留 3-5CM 間隔			(8)長度及寬度≥90CM, 前方淨空間寬≥90CM, 長≥120CM			
	(5)高度: 單層: 75CM, 雙層: 65/85CM。(小學各降 10CM)			(9)水平扶手長度≥45CM, 距地 75CM; 垂直扶手 2 處長度≥60CM			
	(6)扶手端部應作防勾撞處理			(10)水龍頭於入口側壁, 中心線左右 38CM 距地 80-120CM 之區域			
樓梯	(1)不得設置旋轉式及梯級間無垂直板之露空式樓梯			(11)長 x 寬 ≥ 150CM x 80CM, 前方淨空間寬 ≥ 80CM, 長 ≥ 150CM			
	(2)樓梯平台及梯級表面應採用防滑材料。			(12)兩牆設扶手距地 75CM, 入口處設可動扶手高度 75CM			
	(3)戶外樓梯及樓梯入口之排水, 樓梯動線上落水口 ≤ 1.3 CM			(13)水龍頭於入口對牆, 無座距地 80-120CM, 有座牆壁 68CM 範圍			
	(4)樓梯底版至其直下方地板面淨高 < 190CM 部份設防護設施			(1)席位地面應堅硬平整、防滑, 且坡度 ≤ 1/50			
	(5)樓梯往上之梯級部份, 起始之梯級應退一階		(5)(6)(7)無須改善。但內側扶手轉彎處仍須順平	(2)數量 < 50 : 1 ; 51-150 : 2 ; 151-250 : 3, …… ≥ 2000 (500+1)			
	(6)樓梯平台不得有梯級或高低差			(3)多廳式場所, 數量依各廳固定坐椅席位數分別計算			
	(7)級高(R) < 16CM, 級深(T) ≥ 26CM, 且 55CM ≤ 2R+T ≤ 65CM			(4)中間區塊之席位與銀幕兩側之夾角 ≤ 90°, 兩側區塊之席位與銀幕兩側之夾角 ≤ 60°			
	(8)梯級突沿彎曲半徑 ≤ 1.3CM, 超出踏板突沿斜面 ≤ 2CM。			(5)席位之水平視線與觀看銀幕中心視線之夾角 ≤ 30°			
	(9)梯級邊緣水平踏面部份應作防滑處理, 與踏步面順平			(6)輪椅觀眾席位可考量安裝可拆卸之坐椅			
	(10) ≥ 5CM 之防護緣		防護緣: 放寬兩端平台高差 < 20 cm, 免設	(7)單一輪椅觀眾席位寬度 ≥ 90CM; 有多個時, 寬度 ≥ 85CM			
	(11) 75-85CM 扶手或雙道扶手(≤ 20CM 及樓梯平台外側得不設手)			(8)由前方或後方進入空間深度 ≥ 120CM, 由側面進入 ≥ 150CM			
	(12)樓梯兩端扶手水平延伸 ≥ 30CM, 作端部防勾撞處理		(12)突出走道及扶手影響通路順暢, 免設	(9)觀眾席主要入口處及沿路轉彎處應設置方向標示			
	(13)距梯級端 30CM 處設深度 ≥ 30CM, 顏色及質地不同警示設施			(10)鄰近避難逃生通道和無障礙通路; 3個以上可由前後左右進入			
升降設備	(1)呼叫按鈕與一般升降機分別設置		受限者, 採專人服務, 並設置服務鈴	(11)輪椅席位視線不受阻礙和其他區域相同			
	(2)建築物主要入口處及沿路轉彎處設置無障礙升降機方向指引			(12)鄰近至少應留有一個陪伴者座椅			
	(3)點字之呼叫鈕前方 30CM 處地板, 30CM x 60CM 不同材質處理			(13)有高差者應設置欄杆, 欄杆高度 75CM (5CM 防護緣)			
	(4)主要入口樓層之升降機設置無障礙標誌。			(1)設於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙升降機之便捷處			
	(5)垂直牆面、突出式無障礙標誌, 距地面 200-220CM, 尺寸 ≥ 15CM			(2)沿路轉彎處應設置明顯指引標誌			
	(6)平行固定於牆面之無障礙標誌, 距地面 90-150CM, 尺寸 ≥ 5CM			(3)豎立標誌: 夜光效果停車位標誌, 尺寸 ≥ 40x40CM, 下緣高度 190-200CM			
	(7)出入口無高差, 坡度 ≤ 1/50, 並留設直徑 ≥ 150CM 之淨空間			(4)懸掛、張貼標誌: 夜光效果停車位標誌, 尺寸 ≥ 30x30CM, 下緣高度 ≥ 190CM			
	(8)呼叫鈕(左邊設點字) 長寬(直徑) ≥ 2CM, 距樓地板 110CM			(5)地面標誌尺寸 ≥ 90x90CM, 停車格線顏色為淺藍色或白色, 與地面有反差效果, 下車區為白色斜線及直線			
	(9)入口觸覺裝置(高度 135CM)與底板顏色不同, 浮凸字長寬規定		(9)無須改善	(6)地面堅硬、平整、防滑, 高低差 ≤ 0.5CM, 坡度 ≤ 1/50			
	(10)門水平方向自動開關。地板面 15-25CM、50-75CM 感應裝置			(7)單一停車位長度 ≥ 600CM、寬度 ≥ 350CM, 含寬 150CM 的下車區			
標誌	(11)門開啟至關閉之時間 ≥ 5秒; 門應維持完全開啟狀態 ≥ 5秒			(8)相鄰停車位得共用下車區(150CM), 長度 ≥ 600CM、寬度 ≥ 550CM			
	(12)出入口處樓地板面平整, 其與機廂地板面之水平間隙 ≤ 3.2CM		(13)寬度 > 80 cm, 深度 > 110 cm 未達, 收放式輪椅替代	(9)機車位長度 ≥ 220CM, 寬度 ≥ 225CM			
	(13)升降機門淨寬度 ≥ 90CM(集合住宅 ≥ 90CM), 深度 ≥ 135CM			(1)無障礙標誌應符合規定之比例			
	(14)至少兩側牆面設置扶手, 扶手之設置符合 207 節規定		(14)無須改善	(2)無障礙標誌之顏色與底色不同, 得採用藍色底、白色圖案			
	(15)面對機廂之後側壁應設置安全玻璃之後視鏡或懸掛式之廣角鏡			(1)無障礙通路可到達之處。			
	(16)操作盤按鈕 85CM-120CM, 距壁面 30CM, 20CM; 緊急事故通報器			(2)地面應堅硬、平整、防滑。			
	(17)按鈕 ≥ 2CM, 間距 ≥ 1CM, 標示數字與底板的顏色不同			(3)出入口: 順平未設門檻, 框間距 ≥ 90CM; 淨距離 ≥ 80CM			
	(18)點字標示設於一般操作盤按鈕左側			(4)應設置衛浴設備(馬桶、洗面盆及浴缸或淋浴間)			
	(19)設置語音系統			(5)迴轉空間直徑 ≥ 135 cm			
	無障礙客房				(6)馬桶及扶手之設置應符合本規範 505 之規定		
				(7)洗面盆之設置應符合本規範 507 之規定			
				(8)浴缸或淋浴間之設置應符合本規範 603、604 之規定			

檢查項目及內容		檢查結果		替改規格尺寸	註一：坡度表 註二：本勘檢表如有疑義，應以建築技術規則為準。									
		符合	不符合		高低差 (cm)	75 以下	50 以下	35 以下	25 以下	20 以下	12 以下	8 以下	6 以下	
無障礙客房	求	(9)馬桶、浴缸或淋浴間求助鈴之設置應分別符合本規範 504.4 及 602.4 之規定			坡度	1/10	1/9	1/8	1/7	1/6	1/5	1/4	1/3	
	尺	(10)房內通路寬度≥120 cm，床間淨寬≥90 cm												
	寸	(11)門之設置應符合本規範 205.4 之規定												
	求	(12)電氣插座及開關：高度距地面高 70~100 cm，位置距柱、牆角≥30 cm，並符合 A102.3 及 102.4 輪椅正向與側向接近可及範圍之規定												
	助鈴	(13)一處距地面高 90~120 cm；另一處距地面高 35~45 cm，按鈕應明確標示，易於觸控												
		(14)訊號應連接至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至該客房外部設置警示燈或聲響												
勘檢結果		<input type="checkbox"/> 合格												
		<input type="checkbox"/> 不合格												
	建管人員:	行動不便:團體	建築師公會	業主:	監造建築師:	備註								